

Plots de sol

Consignes d'installation et de connexion

RAPPEL : Il est impératif de laisser au moins 80 cm de câble en sortie du plot de sol afin d'éviter une remontée d'eau par capillarité.

- Il est impératif de réaliser, sous le pôt d'encastrement, un drain pour permettre l'évacuation de l'eau résiduelle.
- Il est impératif de ne jamais ouvrir le plot de sol sous risque de modifier l'étanchéité.
- Il est impératif de ne jamais passer un jet à haute pression sur les plots de sol.
- Il est impératif de respecter la polarité du câblage de la LED de puissance **MARRON** ou **ROUGE** étant le +, **NOIR** et **BLEU** étant le -. Dans le cas inverse les LEDs seront endommagées ou HS.
- Il est impératif de connecter les LEDs (circuit secondaire) avant de brancher l'alimentation 230V.
- Il est impératif de déconnecter l'alimentation avant de travailler sur le câblage ou la modification du câblage des LEDs (le circuit secondaire).
- La totalité des produits sont testés avant la livraison et sont en parfait état de fonctionnement.
- Aucune garantie ne sera assurée dans le cas d'une connexion de nos produits sur des convertisseurs autres que ceux issus de notre gamme 350mA.

La garantie du constructeur du produit - dans le cadre du respect des consignes d'installation - est d'une durée de 1 an.

Merci de nous contacter pour toute question technique



RÉF. 0114RGB



RÉF. 0116RGB



RÉF. 0110RGB



RÉF. 0115RGB



RÉF. BURYRGB



RÉF. SHARK3

Dénudage des câbles

